Omgevingsdienst Groningen

Gemeente Groningen

Rijksuniversiteit Groningen
5.1.2e
Nijenborgh 7
9747 AG GRONINGEN

Gemeente Groningen
Postadres
Postbus 7081
9701 JB Groningen

Bezoekadres
Harm Buiterplein 1
9723 ZR Groningen
t 14 050
e Zie contactformulier

Datum verzending:	1 december 2021
Behandeld door:	5.1.2e
Telefoonnummer:	5.1.2e
Uw kenmerk / uw brief:	–
Kenmerk Omgevingsdienst Groningen:	Z2020-00009763
Kenmerk bevoegd gezag:	–
Bijlagen:	–
Onderwerp:	milieucontrole

Geachte 5.1.2e,

Op 15 oktober 2021 heeft 5.1.2e, toezichthouder milieu van de Omgevingsdienst Groningen, namens de gemeente Groningen een reguliere milieucontrole uitgevoerd bij de faculteit bekend onder de naam Faculty of sceince and enginering (hierna inrichting), gelegen aan Nijenborgh 7 in Groningen. In deze brief informeren wij u over de bevindingen van onze controle.

Doel controle

De inrichting wordt aangemerkt als een inrichting type C. Aan de drijver van de inrichting is op 27 september 2006 een veranderingsvergunning (geregistreerd onder het nummer 2077-18847) verleend voor het uitbreiden van de inrichting met het oprichten van de interfaculteit Centrum voor Levenswetenschappen. Tijdens het controlebezoek is gecontroleerd op naleving van de voorschriften behorende bij deze vergunning. Daarnaast gelden voor de meeste activiteiten binnen uw inrichting de artikelen van het Activiteitenbesluit milieubeheer (Activiteitenbesluit) en de Activiteitenregeling milieubeheer (Activiteitenregeling). De volledige tekst van het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling vindt u op de website www.wetten.nl.

Bevindingen controlebezoek

Tijdens de controle zijn de volgende aspecten met betrekking tot uw inrichting besproken en of gecontroleerd:

1. Bouwdeel 5175 ((GGO ruimten kassencomplex);
2. Bouwdeel 5172 (technische ruimten);
3. Bouwdeel 5172 (9de verdieping);
4. Bouwdeel 5173 (GGO ruimten en berging);
5. Bouwdeel 5174 (dierverblijven).

Tijdens de controle is geconstateerd dat met betrekking tot de bovengenoemde aspecten niet aan alle geldende voorschriften wordt voldaan.

1. *Bouwdeel 5175 ((GGO ruimten kassencomplex)*

Ten behoeve van de koeling van het kassencomplex wordt gebruik gemaakt van een tweetal koelinstallaties welke elk gevuld zijn met 40 kg koudemiddel welke onder de F-gassenverordening valt. De installaties zijn gevuld met het koudemiddel R410. Tijdens het bezoek was het niet mogelijk om de bij deze installaties behorende logboeken te controleren.

Tevens bevind zich nabij het kassencomplex een noodstroomaggregaat deze is bekend als noodstroomaggregaat buiten. Het betreft in het onderhavige geval een diesel aangedreven installatie. Er zijn geen sporen van lekkages waargenomen. Tijdens het bezoek was het niet mogelijk om het logboek te controleren op naleving van de voorschriften gericht op een effectief, veilig en duurzaam functioneren van de installatie en brandstofleiding (SCIOS). Met u is afgesproken dat wij de rapportages ontvangen van de controle- en onderhoudswerkzaamheden verricht aan de gasgestookte installaties en de genoemde koelinstallaties.

2. *Bouwdeel 5172 (technische ruimten)*

Tijdens de rondgang door de technische ruimten onder het faculteitsgebouw hebben wij geconstateerd dat er in de pompruimte opslag van een bodembedreigende vloeistof in een vat van 200 liter plaatsvind, zonder dat voldaan wordt aan een verwaarloosbaar risico op bodemverontreiniging. Het vat staat niet op een vloeistofdichte vloer of in/boven een lekbak.

Verder hebben wij de noodstroomaggregaat visueel geïnspecteerd, deze is bekend als noodstroomaggregaat binnen. Er zijn geen sporen van lekkages waargenomen. Met u is afgesproken dat de rapportage van de SCIOS inspecties en onderhoud naar ons worden toegezonden. Ook hebben wij een bezoek gebracht aan de technische ruimten waar de airconditioninginstallaties staan opgesteld. Hierbij is door ons gekeken hoe de opslag van chemicaliën plaatsvind. De wijze van opslag van chemicaliën geeft ons geen aanleiding tot het maken van op- of aanmerkingen. Met betrekking tot de opgestelde koelinstallaties is met u afgesproken dat wij van de Trane koelinstallaties (twee stuks) de onderhoudsrapportages ontvangen van het kalenderjaar 2020 en 2021.

Tenslotte is de opslagvoorziening bestemd voor de opslag van drukhouders bezocht. De opslag geeft ons geen aanleiding tot het maken van op- of aanmerkingen. Wel zouden wij van u de rapportage willen ontvangen van het jaarlijks onderhoud aan het lekdetectiesysteem en van de mechanische ventilatie.

3. Bouwdeel 5172 (9de verdieping)

Tijdens de rondgang hebben wij ook een bezoek gebracht aan de 9de verdieping van bouwdeel 5172. Hier hebben wij kennisgenomen van het op nieuw inrichten van de laboratoria. Steekproefsgewijs hebben wij een vijftal ruimten geïnspecteerd. Door ons zijn geen afwijkingen of overtredingen geconstateerd. Wel hebben wij geconstateerd dat op deze verdieping een nieuwe gasgestookte cv installatie is geïnstalleerd.

Om de kwaliteit en veiligheid van stookinstallaties te waarborgen, is in het Activiteitenbesluit opgenomen dat stookinstallaties periodiek gekeurd moeten worden, en bij ingebruikname aan een eerste bijzondere inspectie dient te worden onderworpen.

Dit is een wettelijke eis die in het Activiteitenbesluit is opgenomen. Omdat wij de inspectie niet zelf uitvoeren maar hiervoor naar inspectiebedrijven verwijzen, is een kwaliteitsstandaard vastgelegd: de SCIOS certificatieregeling voor inspectie en onderhoud aan technische installaties. Een inspectie omvat ook de brandstoftoevoerleiding. Rijksuniversiteit Groningen dient de inspectie (ook wel keuring genoemd) te laten uitvoeren door een bedrijf dat in het bezit is van een SCIOS-certificaat. Wij verzoeken u om de SCIOS rapportage van de nieuwe cv installatie naar ons toe te sturen.

4. Bouwdeel 5173 (GGO ruimten en berging)
De rondgang door bouwdeel 5173 heeft geen aanleiding gegeven tot het maken van op- of aanmerkingen.

5. Bouwdeel 5174 (dierverblijven)
In bouwdeel 5174 hebben wij een tweetal situaties geconstateerd waar niet werd voldaan aan een verwaarloosbaar risico op bodemverontreiniging. Geconstateerd is dat er in de dierobservatieruimte noord en de technische ruimte waar de stoommachine staat opgesteld, gevaarlijke vloeistoffen staan opgeslagen op een vloeistofkerende vloer zonder lekbak.

Tenslotte hebben wij de stikstoftank geïnspecteerd. Tijdens de inspectie van de stikstoftank kon door ons niet worden geconstateerd wanneer de tank en zijn appendages aan een herkeur moet worden onderworpen. Met u is afgesproken dat door u contact wordt opgenomen met Linde Gas. Tevens is met u afgesproken dat u ons de onderhoudsrapportage toezend.

Termijnen
Wij verzoeken u om **binnen 10 weken** na dagtekening van deze brief de volgende acties uit te voeren.

- Toezenden rapportages van de controle- en onderhoudswerkzaamheden verricht aan de gasgestookte installaties en de genoemde koelinstallaties opgesteld in bouwdeel 5175.
- In de pompruimte de opslag van een bodembedreigende vloeistof in een vat van 200 liter beëindigen, middels verwijdering of plaatsen in/boven een lekbak (bouwdeel 5172).
- Toezenden rapportages van de controle- en onderhoudswerkzaamheden verricht aan de noodstroomaggregaat (binnen) in bouwdeel 5172.
- Toezenden rapportages van de controle- en onderhoudswerkzaamheden verricht aan detrane koelmachines (2 stuks) bouwdeel 5172.
- Toezenden rapportage van het jaarlijks onderhoud aan het lekdetectiesysteem en van de mechanische ventilatie van de opslagvoorziening bestemd voor opslagdrukhouders in bouwdeel 5172.
- Toezenden SCIOS rapportage nieuwe cv installatie geïnstalleerd op de 9de verdieping van bouwdeel 5172.
- In de ruimte van de stoommachine de opslag van gevaarlijke stoffen te beëindigen of plaatsen in/boven een lekbak (bouwdeel 5174).
- In dierobservatieruimte noord de opslag van gevaarlijke stoffen te beëindigen.
- Contact op te nemen met Linde gas om na te gaan wanneer de stikstoftank en zijn appendages opgesteld in bouwdeel 5174 aan een herkeur dient te worden onderworpen.
- Toezenden van de onderhoudsrapportage verricht aan de stikstoftank en zijn appendages.

Ter informatie
De belangrijkste en meest risicovolle aspecten van uw inrichting zijn beoordeeld. Dit houdt in dat niet alle aspecten van de inrichting in volledigheid zijn gecontroleerd. Deze controle(brief) vrijwaart u als drijver van uw inrichting dan ook niet van enige aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid.

Door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Groningen is de Toezicht- & handhavingsstrategie WABO in de provincie Groningen vastgesteld. Conform deze strategie leidt de ernst en omvang van de overtreding, in combinatie met de omstandigheden welke daaraan hebben bijgedragen, tot deze waarschuwingsbrief.

Hercontrole
Na afloop van de gestelde termijn zal door een toezichthouder van de Omgevingsdienst Groningen een hercontrole worden uitgevoerd om vast te stellen of door u uitvoering is gegeven aan het gestelde in deze controlebrief. Wij vertrouwen erop dat u tijdig actie onderneemt.

Tot slot
Heeft u naar aanleiding van deze brief nog vragen of opmerkingen, dan kunt u contact opnemen met 5.1.2e van de Omgevingsdienst Groningen via telefoonnummer: 5.1.2e

Hoogachtend,

het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Groningen,
namens deze,



Mevrouw N.D. Baars
Directeur Omgevingsdienst Groningen

Legenda toegepaste uitzonderingsgrondslagen

In dit document zijn gegevens definitief geanonimiseerd op grond van:

Wet	Artikel	Omschrijving	Pagina's
Wet open overheid	Art. 5.1 lid 2 sub e	De eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer	1, 4