Milieutoezicht 2021 RUG Faculteit Biology, Life Science & Technology Nijenborgh 7 Groningen

30 november 2021

RUG Faculteit Biology, Life Science & Technology
Nijenborgh 7
9747
Groningen

Inhoudspagina

Inhoudspagina	2
Milieutoezicht 2021 RUG Faculteit Biology, Life Science & Technology Nijenborgh 7 Groningen	3
Samenvatting	3
Openstaande overtredingen	4
Checklistvragen en antwoorden	5
Algemeen	5
Algemeen - Koelinstallatie	6
Algemeen - Stookinstallatie	6
Verkoop elektrische en elektronische apparatuur	7
Energie	7
Opslag grond	7
Koelinstallatie - Selecteer koudemiddel	7
Stookinstallatie	8
Categorie Overtredingen	8
LHS - Landelijke handhavingstrategie	8
Tekst en Toelichting	10
Algemene wet bestuursrecht	10
artikel 5:20 Algemene wet bestuursrecht	10

Milieutoezicht 2021 RUG Faculteit Biology, Life Science & Technology Nijenborgh 7 Groningen

Naam:	RUG Faculteit Biology, Life Science & Technology Nijenborgh 7 Groningen
Postadres (straat + nummer):	Nijenborgh 7
Plaats:	Groningen
Checklist status:	
Behandelaar:	5.1.2e
Organisatie:	Rijksuniversiteit Groningen
Adres:	Postbus 72
Postcode:	9700 AB
Plaats:	Groningen
Locatie:	RUG Faculteit Biology, Life Science & Technology
Adres:	Nijenborgh 7
Postcode:	9747
Plaats:	Groningen
Datum checklist:	30 november 2021

Samenvatting

Vragen:	23
Openstaande overtredingen:	1
Ongedaangemaakte overtredingen:	0
Openstaande taken:	0
Afgehandelde taken:	0
Opmerkingen:	4

Openstaande overtredingen

Er zijn overtredingen geconstateerd.

Checklistvragen en antwoorden

Algemeen

Gebruik deze vraag voor het registreren van algemene aandachtspunten en opmerkingen.

Antwoord: Niet ingevuld

Opmerkingen:

Op 15 oktober 2021 heeft 5.1.2e toezichthouder milieu van de Omgevingsdienst Groningen, namens de gemeente Groningen een reguliere milieucontrole uitgevoerd bij de faculteit bekend onder de naam Faculty of sceince and enginering (hierna inrichting), gelegen aan Nijenborgh 7 in Groningen.
Doel controle
De inrichting wordt aangemerkt als een inrichting type C. Aan de drijver van de inrichting is op 27 september 2006 een veranderingsvergunning (geregistreerd onder het nummer 2077-18847) verleend voor het uitbreiden van de inrichting met het oprichten van de interfaculteit Centrum voor Levenswetenschappen. Tijdens het controlebezoek is gecontroleerd op naleving van de voorschriften behorende bij deze vergunning. Daarnaast gelden voor de meeste activiteiten binnen uw inrichting de artikelen van het Activiteitenbesluit milieubeheer (Activiteitenbesluit) en de Activiteitenregeling milieubeheer (Activiteitenregeling).

Bevindingen controlebezoek
Tijdens de controle zijn de volgende aspecten met betrekking tot de inrichting besproken en of gecontroleerd:
1. Bouwdeel 5175 ((GGO ruimten kassencomplex);
2. Bouwdeel 5172 (technische ruimten);
3. Bouwdeel 5172 (9de verdieping);
4. Bouwdeel 5173 (GGO ruimten en berging);
5. Bouwdeel 5174 (dierverblijven).

Tijdens de controle is geconstateerd dat met betrekking tot de bovengenoemde aspecten niet aan alle geldende voorschriften wordt voldaan.

Bouwdeel 5175 ((GGO ruimten kassencomplex)
Ten behoeve van de koeling van het kassencomplex wordt gebruik gemaakt van een tweetal koelinstallaties welke elk gevuld zijn met 40 kg koudemiddel welke onder de F-gassenverordening valt. De installaties zijn gevuld met het koudemiddel R410. Tijdens het bezoek was het niet mogelijk om de bij deze installaties behorende logboeken te controleren.

Tevens bevind zich nabij het kassencomplex een noodstroomaggregaat deze is bekend als noodstroomaggregaat buiten. Het betreft in het onderhavige geval een diesel aangedreven installatie.
Er zijn geen sporen van lekkages waargenomen. Tijdens het bezoek was het niet mogelijk om het logboek te controleren op naleving van de voorschriften gericht op een effectief, veilig en duurzaam functioneren van de installatie en brandstofleiding (SCIOS). Afgesproken dat de rapportages van de controle- en onderhoudswerkzaamheden verricht aan de gasgestookte installaties en de genoemde koelinstallaties naar bg worden gestuurd..

Bouwdeel 5172 (technische ruimten)
Tijdens de rondgang door de technische ruimten onder het faculteitsgebouw hebben wij geconstateerd dat er in de pompruimte opslag van een bodembedreigende vloeistof in een vat van 200 liter plaatsvind, zonder dat voldaan wordt aan een verwaarloosbaar risico op bodemverontreiniging. Het vat staat niet op een vloeistofdichte vloer of in/boven een lekbak.

Verder de noodstroomaggregaat visueel geïnspecteerd, deze is bekend als noodstroomaggregaat binnen. Er zijn geen sporen van lekkages waargenomen. Afgesproken dat de rapportage van de SCIOS inspecties en onderhoud naar bg worden toegezonden. Ook een bezoek gebracht aan de technische ruimten waar de airconditioninginstallaties staan opgesteld. Hierbij is gekeken hoe de opslag van chemicaliën plaatsvind. De wijze van opslag van chemicaliën geeft geen aanleiding tot het maken van op- of aanmerkingen. Met betrekking tot de opgestelde koelinstallaties afgesproken dat bg van de Trane koelinstallaties (2 stuks) de onderhoudsrapportages ontvangt van het kalenderjaar 2020 en 2021.

Tenslotte is de opslagvoorziening bestemd voor de opslag van drukhouders bezocht. De opslag geeft ons geen aanleiding tot het maken van op- of aanmerkingen. Wel zouden wij van u de rapportage willen ontvangen van het jaarlijks onderhoud aan het lekdetectiesysteem en van de

mechanische ventilatie.

Bouwdeel 5172 (9de verdieping).
Tijdens de rondgang een bezoek gebracht aan de 9de verdieping van bouwdeel 5172.
Hier hebben kennisgenomen van het op nieuw inrichten van de laboratoria. Steekproefsgewijs een 5 tal ruimten geïnspecteerd. Geen afwijkingen of overtredingen geconstateerd. Wel geconstateerd dat op deze verdieping een nieuwe gasgestookte cv installatie is geïnstalleerd. verzocht om de SCIOS rapportage van de nieuwe cv installatie naar BG toe te sturen.

Bouwdeel 5173 (GGO ruimten en berging)
De rondgang door bouwdeel 5173 heeft geen aanleiding gegeven tot het maken van op- of aanmerkingen.

Bouwdeel 5174 (dierverblijven)
In bouwdeel 5174 een tweetal situaties geconstateerd waar niet werd voldaan aan een verwaarloosbaar risico op bodemverontreiniging. Geconstateerd dat er in de dierobservatieruimte noord en de technische ruimte waar de stoommachine staat opgesteld, gevaarlijke vloeistoffen staan opgeslagen op een vloeistofkerende vloer zonder lekbak.

Tenslotte de stikstoftank geïnspecteerd. Tijdens de inspectie van de stikstoftank kon door mij niet worden geconstateerd wanneer de tank en zijn appendages aan een herkeur moet worden onderworpen. Afgesproken dat door RUG contact wordt opgenomen met Linde gas. Tevens is met RUG afgesproken dat men mij de onderhoudsrapportage toezend.

Termijnen
Verzocht om binnen 10 weken na dagtekening van deze brief de volgende acties uit te voeren.
- Toezenden rapportages van de controle- en onderhoudswerkzaamheden verricht aan de gasgestookte installaties en de genoemde koelinstallaties opgesteld in bouwdeel 5175.
- In de pompruimte de opslag van een bodembedreigende vloeistof in een vat van 200 liter beëindigen, middels verwijdering of plaatsen in/boven een lekbak (bouwdeel 5172).
- Toezenden rapportages van de controle- en onderhoudswerkzaamheden verricht aan de noodstroomaggregaat (binnen) in bouwdeel 5172.
- Toezenden rapportages van de controle- en onderhoudswerkzaamheden verricht de trane koelmachines (2 stuks) bouwdeel 5172.
- Toezenden rapportage van het jaarlijks onderhoud aan het lekdetectiesysteem en van de mechanische ventilatie van de opslagvoorziening bestemd voor opslagdrukhouders in bouwdeel 5172.
- Toezenden SCIOS rapportage nieuwe cv installatie geïnstalleerd op de 9de verdieping van bouwdeel 5172.
- In de ruimte van de stoommachine de opslag van gevaarlijke stoffen te beëindigen of plaatsen in/boven een lekbak (bouwdeel 5174).
- In dierobservatieruimte noord de opslag van gevaarlijke stoffen te beëindigen.
- Contact op te nemen met Linde gas om na te gaan wanneer de stikstoftank en zijn appendages opgesteld in bouwdeel 5174 aan een herkeur dient te worden onderworpen.
- Toezenden van de onderhoudsrapportage verricht aan de stikstoftank en zijn appendages.

5.1.2e *op 30 november 2021 14:22)*

Wat is het type van de inrichting volgens het Activiteitenbesluit?

Antwoord: C

Met wie is tijdens het bezoek gesproken/is de controle uitgevoerd?

Antwoord: 5.1.2e 5.1.2e @rug.nl, 5.1.2e

Algemeen - Koelinstallatie

Is er een koelinstallatie (dit betreft ook warmtepompen en airco's) aanwezig?

Antwoord: Ja, er is een koelinstallatie

Algemeen - Stookinstallatie

Is er een stookinstallatie aanwezig?

Antwoord: Ja, er is een stookinstallatie
Opmerkingen:

Documentatie wordt nagezonden.
5.1.2e *op 30 november 2021 14:24)*

Verkoop elektrische en elektronische apparatuur

Betreft het een bedrijf dat elektrische en elektronische apparatuur verkoopt?

Antwoord: nvt.

Energie

Zijn de gegevens van het elektriciteitsverbruik van het afgelopen jaar ter beschikking gesteld? Noteer het jaarverbruik in kWh.
artikel 5:20 Algemene wet bestuursrecht

Antwoord: Nvt

Opmerkingen:

deelnemer 5.1.2e.
5.1.2e *op 30 november 2021 14:25)*

Zijn de gegevens van het gasverbruik van het afgelopen jaar ter beschikking gesteld? Noteer het jaarverbruik in m³.
artikel 5:20 Algemene wet bestuursrecht

Antwoord: Nvt

Opmerkingen:

Deelnemer 5.1.2e
5.1.2e *op 30 november 2021 14:25)*

Is het bedrijf in bezit van een (energie of duurzaamheid) keurmerk?

Antwoord: Nee, het bedrijf is niet in het bezit van een keurmerk

Opslag grond

Worden er binnen het bedrijf activiteiten met grond en/of zand plaats (opslag, zeven, samenvoegen, reinigen)?

Antwoord: Nee, er wordt geen grond opgeslagen of bewerkt

Koelinstallatie - Selecteer koudemiddel

Selecteer het soort koudemiddel

Antwoord: Niet ingevuld

Stookinstallatie

Selecteer het type stookinstallatie

Antwoord: Niet ingevuld

Categorie Overtredingen

Zijn de overige gecontroleerde aspecten in orde?

Antwoord: Nee

Geef het aantal overtredingen die je hier wilt registreren aan.

Antwoord: Niet ingevuld

LHS - Landelijke handhavingstrategie

Is er tijdens de reguliere controle een overtreding geconstateerd?

Antwoord: Ja, er is een overtreding geconstateerd

Is de juiste zwaarte van iedere overtreding bij de checklistvraag geregistreerd? (Prioriteit bij de checklistvraag. Zie onder commentaar voor een instructie filmpje)
paragraaf 3.1 LHS

Antwoord: Ja

Wat is het gedrag van de overtreder?
paragraaf 3.1 LHS

Antwoord: A. Goedwillend

Zijn er een of meer verzachtende of verzwarende argumenten?
paragraaf 3.1 LHS

Antwoord: Legalisatie mogelijk

Geef aan waar in de interventiematrix je bevinding past.
paragraaf 3.1 LHS

Antwoord: A1

Zijn er een of meer verzwarende aspecten?
paragraaf 3.2 LHS

Antwoord: Geen verzwarende aspecten

Overleg met politie en OM nodig?
paragraaf 3.3 LHS

Antwoord: Overtreding lichte sementen (A1, A2, A3, B1, B2 en C1) zonder verzwarende

omstandigheid? Geen overleg

Welk handhavingsinstrument wordt ingezet?
paragraaf 3.4 LHS

Antwoord: Aanspreken / informeren (A1, B1)

Ondergetekende verklaart deze controle te hebben uitgevoerd en dit rapport te hebben opgesteld.

Antwoord: Ja
Digitaal ondertekend op 30 november 2021 14:27 door 5.1.2e

Tekst en Toelichting

Algemene wet bestuursrecht

artikel 5:20 Algemene wet bestuursrecht

1
Een ieder is verplicht aan een toezichthouder binnen de door hem gestelde redelijke termijn alle medewerking te verlenen die deze redelijkerwijs kan vorderen bij de uitoefening van zijn bevoegdheden.
2
Zij die uit hoofde van ambt, beroep of wettelijk voorschrift verplicht zijn tot geheimhouding, kunnen het verlenen van medewerking weigeren, voor zover dit uit hun geheimhoudingsplicht voortvloeit.
3
Het bestuursorgaan onder verantwoordelijkheid waarvan de toezichthouder werkzaam is, is bevoegd tot oplegging van een last onder bestuursdwang ter handhaving van het eerste lid.
4
Indien de gevorderde medewerking strekt ter handhaving van het bepaalde bij of krachtens een regeling die is genoemd in hoofdstuk 2, 3 of 4 van de bij deze wet behorende Bevoegdheidsregeling bestuursrechtspraak of in de bij deze wet behorende Regeling verlaagd griffierecht, wordt de last onder bestuursdwang voor de toepassing van de twee laatstgenoemde regelingen aangemerkt als een besluit, genomen op grond van de eerstbedoelde regeling.

Legenda toegepaste uitzonderingsgrondslagen

In dit document zijn gegevens definitief geanonimiseerd op grond van:

Wet	Artikel	Omschrijving	Pagina's
Wet open overheid	Art. 5.1 lid 2 sub e	De eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer	3, 5, 6, 7, 9